

Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»



Г.А. Красюн

Дефектная ведомость
на Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в дошкольном отделении № 1 по адресу ул. Мамина, 25, дошкольном отделении №2 по адресу ул. Мамина, 15.

№ п/п	Описание дефекта	Категория дефекта	Объем повреждения	Возможные причины возникновения	Эскиз (при необходимости)	Рекомендации по устранению	Дата	ФИО проверяющего специалиста	Роспись
1	Упор створок при закрывании, провисание створок. Деформация деревянных конструкций. Отсутствие возможности проветривания помещения	В	124,16 м2	Старение материала. Воздействие атмосферных осадков.	См. в спецификации	Замена оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля			
2	Зазоры между рамой и створками. Проникание холодного воздуха, вынос тепла.	В	124,16 м2	Воздействие атмосферных осадков. Старение материала. Усыхание.	См. в спецификации	Замена оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля			
3	Искривление, коррозия металлических отливов	В	71,4 м	Воздействие атмосферных осадков. Старение материала.	См. в спецификации	Смена отливов из листовой стали.			

Составил: _____