








БК.01.057.057.H.В0



1. материал исполнения трубной обвязки – сталь СтЗсп.
2. Монтироваться ВКС будет в блочное здание общей площадью 17,4 м<sup>2</sup>.
3. Монтаж ВКС осуществляется на болтовые соединения, без сварочных работ

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Труба 21,3х3,2 L=40	ГОСТ 8732-78	1
2	Труба 21,3х3,2 L=50	ГОСТ 8732-78	2
3	Труба 21,3х3,2 L=100	ГОСТ 8732-78	4
4	Труба 57х3,5 L=60	ГОСТ 10704-91	1
5	Труба 57х3,5 L=73	ГОСТ 10704-91	1
6	Труба 57х3,5 L=100	ГОСТ 10704-91	10
7	Труба 57х3,5 L=150	ГОСТ 10704-91	2
8	Труба 57х3,5 L=170	ГОСТ 10704-91	1
9	Труба 57х3,5 L=200	ГОСТ 10704-91	9
10	Труба 57х3,5 L=465	ГОСТ 10704-91	1
11	Труба 57х3,5 L=610	ГОСТ 10704-91	1
12	Труба 57х3,5 L=655	ГОСТ 10704-91	1
13	Муфта длинная 1-20	ГОСТ 8955-75	3
14	Отвод 90-57х3,5	ГОСТ 17375-2001	12
15	Отвод 90-21,3х3,2	ГОСТ 17375-2001	3
16	Тройник 57х4	ГОСТ 17376-2001	3
17	Фланец 1-50-16	ГОСТ 12820-80	20
18	Резьба приварная Ду-50	-	2
19	Прокладка А-50-16	ГОСТ 15180-86	19
20	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	152
21	Болт М16х1,5-6дх.70	ГОСТ 7798-70	76
22	Гайка М16х1,5-Н	ГОСТ 5915-70	76
23	Агрегат насосный	НСВГ	1
24	Задвижка стальная	ЗОС4 1нж DN50 PN16	4
25	Газосепаратор	ГС-300	1
26	Фильтр-сепаратор	ФСГ-50	1
27	Предохранительный спускной клапан	ПСК-50	1
28	Манометр	М100	3

					ВКС.01.057.057.Н В0				
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вакуумная компрессорная станция	Лист		Масса	Масштаб	
							466,04	1:15	
					Лист		Листов 1		
Н.контр.				Общий вид					
Утв.									