



1. Материал исполнения трубной обвязки – сталь Ст3сп.
2. Монтироваться БРВ будет в блочное здание общей площадью 17.4 м².
3. Монтаж БРВ осуществляется на болтовые соединения, без сварочных работ

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Труба 219х4 L=730	ГОСТ 8732-78	1
2	Труба 219х4 L=1850	ГОСТ 8732-78	1
3	Труба 89х4 L=100	ГОСТ 8732-78	15
4	Труба 89х4 L=500	ГОСТ 8732-78	5
5	Заглушка Ду=200	ГОСТ 17379-2001	1
6	Пластина монтажная	ГОСТ 19903-2015	1
7	Муфта длинная 1-20	ГОСТ 8955-75	1
8	Отвод 90-89х4	ГОСТ 17375-2001	15
9	Фланец 1-80-16	ГОСТ 12820-80	10
10	Фланец 1-200-16	ГОСТ 12820-80	2
11	Прокладка А-80-16	ГОСТ 15180-86	25
12	Прокладка А-200-16	ГОСТ 15180-86	2
13	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	352
14	Болт М16х1,5-6дх.70	ГОСТ 7798-70	176
15	Гайка М16х1,5-Н	ГОСТ 5915-70	176
16	Электронасос Гранпамп	IP 80-120-2	5
17	Задвижка стальная	ЗОс4.1нж DN80 PN16	10
18	Манометр	М100	1
19	Расходомер	MT-100	5

				БРВ.01.219.089.Н В0		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок распределения воды	Лист	Масса
					1	1344,17
Разраб.				Общий вид	Листов	1
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						