



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 24-0025-00-06-70

Монтажные работы. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Чердачные помещения.

Чердачные помещения. МАУК "НДТ" , г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.33

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтажные работы					
1	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	ФЕРм10-08-001-06	
2	С2000М исп.02 Пульт контроля и управления	шт.	1	ТЦ_61.2.06.01_66_50400704 05_12.02.2024_01	
3	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1	ФЕРм10-08-001-13	
4	С-2000-БКИ в 3.00 Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион»	шт.	1	ТЦ_61.2.07.02_66_50400704 05_12.02.2024_01	
5	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1	ФЕРм10-08-001-13	
6	С2000-КДЛ-2И исп.01 Контроль двухпроводной линии до 127 извещателей	шт.	1	ТЦ_61.2.07.04_66_50400704 05_12.02.2024_01	
7	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1	ФЕРм10-08-001-13 С2000-СП1	
8	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1	шт	1	ФССЦ-61.2.07.02-0079	
9	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1	ФЕРм10-08-001-13 С2000-СП1	
10	С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet	шт.	1	ТЦ_61.2.07.03_66_50400704 05_12.02.2024_01	
11	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	3	ФЕРм10-08-002-01	
12	Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм	шт	3	ФССЦ-61.2.07.02-0051	
13	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	14	ФЕРм10-08-002-01	
14	Бриз исп.03 Блок разветвительно-изолирующий, встраиваемый в розетку адресных извещателей	шт.	14	ТЦ_62.1.05.01_66_50400704 05_12.02.2024_01	
15	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	36	ФЕРм10-08-002-02	
16	ДИП-34А-03 Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель до 127 адресов	шт.	36	ТЦ_61.2.02.01_66_50400704 05_12.02.2024_01	
17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	10	ФЕРм08-01-081-01	
18	ИПР-513-ЗАМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком	шт.	10	ТЦ_61.2.02.03_66_50400704 05_12.02.2024_01	

1	2	3	4	5	6
19	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	6	ФЕРм10-08-002-02	
20 О	С2000-ИПДЛ исп. 60, Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный	шт.	6	ТЦ_61.2.02.01_66_50400704 05_12.02.2024_01	
21	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	2	ФЕРм10-08-001-13 С2000-СП1	
22 О	С2000-СП2 исп.03 Сигнально-пусковой блок адресный	шт.	2	ТЦ_61.2.07.02_66_50400704 05_12.02.2024_01	
23	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	шт	1	ФЕРм10-08-001-12	
24 О	С-2000-АР2 исп.2 Адресный расширитель на два шлейфа	шт.	1	ТЦ_61.2.07.06_66_50400704 05_12.02.2024_01	
25	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	22	ФЕРм10-04-101-07	
26 О	Марс-243П Оповещатель звуковой	шт.	22	ТЦ_61.2.04.06_66_50400704 05_12.02.2024_01	
27	Световые настенные указатели	100 шт	0,12	ФЕРм08-03-593-10	
28 О	Топаз-24 "Выход" Оповещатель пожарный световой	шт.	12	ТЦ_61.2.04.07_66_78045269 50_12.02.2024_01	
29	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	ФЕРм08-03-573-04	
30 О	ШПС-24 исп.10 Шкаф пожарной сигнализации	шт	1	ТЦ_62.1.02.14_66_50400704 05_12.02.2024_01	
31	Прибор или аппарат	шт	2	ФЕРм08-03-575-01	
32 О	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/емкость 17 А/ч	шт	2	ФССЦ-62.4.01.01-0006	
33	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,7	ФЕРм08-02-390-01	
34	КК-19025016-084 Кабель-канал с двойным замком 25х16	м	70	ТЦ_21.1.08.01_66_50400704 05_12.02.2024_01	
35	Трос продольно-несущий	км	0,43	ФЕРм08-02-303-07	
36	Трос ст.оц. 3мм DIN-3055 (SWR)	м	430	ТЦ_20.1.02.19_66_78045269 50_12.02.2024_01	
37	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	8	ФЕРм08-02-409-09	
38	ГФ-4100020-100 Труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая	м	800	ТЦ_24.3.04.01_66_50400704 05_12.02.2024_01	
39	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	80	ФССЦ-23.8.03.02-0002	
40	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,6	ФЕРм08-02-407-01	
41	6008-25L3 Труба жесткая оцинкованная ø25х1,2х3000 мм	м	60	ТЦ_23.3.06.02_66_78045269 50_12.02.2024_01	
42	H25DN6.5X5 Держатель оцинкованный двусторонний, д.25мм	шт	120	ТЦ_27.1.01.00_66_50400704 05_12.02.2024_01	
43	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	2,1	ФЕРм08-02-399-01	
44	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	8	ФЕРм08-02-412-02	
45	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,4	ФЕРм08-02-412-09	
46	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	0,26	ФССЦ-21.1.08.01-0141	

1	2	3	4	5	6
47	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(A)-FRHF 1x2x1,0	1000 м	0,79	ФССЦ-21.1.08.01-0143	
48	КПСнг-FRHF 1x2x1,5 Кабель	м	100	ТЦ_21.1.08.01_77_78045269 50 12.02.2024 01	
49	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,1	ФЕРм08-02-472-10	
50	ППГнг(A)-FRHF 3x1,5 Кабель силовой огнестойкий	м	10	ТЦ_21.1.08.01_77_78045269 50 12.02.2024 01	
51	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм	100 отверстий	0,02	ФЕР46-03-014-04 (сквозных)	
52	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	100 отверстий	0,3	ФЕР46-03-014-46 (сквозных)	
53	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46	100 отверстий	0,04	ФЕР46-03-014-59	
54	Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 22x340 мм	шт	2	ФССЦ-01.7.17.09-1018	
55	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 3 км	1 т груза	0	ФССЦпр-03-02-02-003	
58	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км	1 т груза	0	ФССЦпр-03-02-02-005	
56	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км	1 т груза	0	ФССЦпр-03-02-02-030	
57	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	0	ФССЦпр-03-02-01-030	
58	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы		1,35	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]