



Российская Федерация
Муниципальное унитарное
предприятие
**ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**
Администрации г. Орска

462404, г. Орск, Оренбургской области,
ул. Новосибирская, 50
Телефон: 21-28-57 факс: (3537) 21-37-80
mupopts@email.orgus.ru
ИНН/КПП 5615002393/ 561501001
ОКПО 05217804 ОГРН 1025602000490

№ 05-1180 от 24.05.2024
На № _____ от _____

**Ответ на запрос разъяснений
по извещению**

Номер извещения: 0071624002DP

Номер процедуры ЕИС: 32413589167

Наименование аукциона: Запорная трубопроводная арматура

Дата и время поступления запроса: 23.05.2024г. 09 ч. 34 мин. (МСК+2).

Тема запроса: Запрос по техническому заданию

Текст запроса	Ответ на запрос
Просим уточнить по Техническому заданию на поставку запорной трубопроводной арматуры, в позициях №26 Кран шаровой фланцевый Ду50, №27 Кран шаровой фланцевый Ду50, №28 Кран шаровой фланцевый Ду80. В технических характеристиках Перечислены типоразмеры кранов Ду50, Ду80 и Ду100. Верно ли указаны наименование и количество кранов на данные типоразмеры, т.к. и в обосновании нмц цены за единицу отличаются. Просим уточнить по позиции №47, Кран шаровой газовый 11627п Ду15. По наименованию и техническим характеристикам запрашиваете кран латунный для газопровода, а в обосновании нмц указан кран трехходовый для манометра. Какой вам указать в предложении?	В техническом задании на поставку запорной трубопроводной арматуры п. 26 Кран шаровой фланцевый Ду50 установлены следующие технические характеристики: Условный проход: полнопроходной, а для п. 27 Кран шаровой фланцевый Ду50 и п. 28 Кран шаровой фланцевый Ду80 Условный проход: неполнопроходной. В техническом задании и в обосновании цены указаны: п. 46 Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного манометра 11Б38БК Ду 15; п. 47 Кран шаровой муфтовый газовый 11627п Ду 15 В предложении просим указать все позиции по техническому заданию.

Директор

С.А. Прокофьев

Исп. Мимешкина М.Г.
тел.: (3537) 21-24-89