

Техническое задание

| № п/п | Тройник ПЭ<br>Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Насос                      | шт       | 1      | Насос ЦНС 300-180, ( под электродвигатель ДАВ-250 4УЗ) центробежный, горизонтальный, многоступенчатый, секционный, для перекачивания жидкости в системах промышленного и городского водоснабжения.<br>Число ступеней – 3,<br>Подача - не менее 300 м3/час,<br>Напор - не менее 180м,<br>Допускаемый кавитационный запас – не более 5,5 м,<br>Среда – вода, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,2 мм.<br>Температура перекачиваемой воды - от 0 до +45°С,<br>Номинальные параметры электродвигателя:<br>Частота вращения - 1500 об./мин,<br>Напряжение - 6000В,<br>Мощность электродвигателя - 250 кВт,<br>Климатическое исполнение насоса - УХЛ4, ГОСТ 15150,<br>Вес насоса - не более 1251кг.<br>Комплектность:<br>Насос, паспорт, сертификат, руководство по эксплуатации. |

Исп. Тимохина С.И.  
Тел.(8452) 22-33-05 доб.111

Условия для включения в договор.

1. Место поставки товара, оказания услуг, проведение работ: Саратовская область, г. Красноармейск, Профсоюзная, д. 1.
2. Условия и сроки (периоды) поставки товара: С момента заключения договора в течении 20 календарных дней.  
по заявке заказчика в количестве не более \_\_\_\_\_.
3. Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 24-и месяцев.
4. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара Поставщиком в течение 7 календарных дней после подписания сторонами товарной накладной, на основании выставление! о счета.
5. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.
6. Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара, тары, упаковки, расходы на доставку, установку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Заказчика (включая подъем на этаж), расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ПТО

Утигалиев Борис Александрович



« \_\_\_\_\_ » 2024 год

Начальник отдела МТиХО

Михеева Елена Владимировна

« \_\_\_\_\_ » 2024 год