

**Акт технического осмотра
кровли общежития №2 ГАПОУ КИПК, расположенного по адресу:
г.Клинцы, Брянской области, ул. Ворошилова,35**

г.Клинцы

«18» апреля 2024 года.

Настоящий Акт комиссионного осмотра, составлен по результатам обследования технического состояния кровли общежития №2 ГАПОУ КИПК, расположенного по адресу: г.Клинцы, Брянской области, ул. Ворошилова,35.

В связи с возникшей необходимостью, определения состава и объемов работ по ремонту кровли общежития №2 ГАПОУ КИПК, расположенного по адресу: г.Клинцы, Брянской области, ул. Ворошилова,35, комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Директор - Брильков Николай Николаевич

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ (административно-хозяйственной части) -

Шкрабо Петр Алексеевич

ИП Горлов А.Н.

(далее – «Комиссия»), проведен осмотр кровли общежития №2 ГАПОУ КИПК, расположенного по адресу: г.Клинцы, Брянской области, ул. Ворошилова,35, на предмет технического состояния конструкций.

Общая площадь помещения 932 м², капитальный ремонт не производился. процент износа составляет 48 %.


В результате визуального осмотра кровли общежития №2 ГАПОУ КИПК, расположенного по адресу: г.Клинцы, Брянской области, ул. Ворошилова,35, комиссией, установлены следующие дефекты и неисправности:

Крыша, кровля– наплаваемая из рулонных материалов. При визуальном осмотре состояния мягкой кровли, выявлены следующие дефекты: повреждение поверхности кровельного ковра, трещины, вмятины и разрывы, мелкая сетка трещин, растрескивание мастики по длине рулона. Пористость и многочисленные пузыри (воздушные). Разрушение мастичной гидроизоляции у мест примыкания рулонного ковра к вертикальным конструкциям. На трещинах маяки не устанавливались. Физико – механические свойства рулонного материала ковра по водонасыщению и водонепроницаемости не исследовалось.

Отслоение наплавленного материала от парапета. Около 80% разрушения цементно-песчаной стяжки.

Вывод: Необходимо произвести ремонт кровли общежития №2 ГАПОУ КИПК, расположенного по адресу: г.Клинцы, Брянской области, ул. Ворошилова, 35.

Подписи:



Брильков Н.Н.

Шкрабо П.А.



Горлов А.Н.